

序号	监测时间	监测指标	监测结果	达标情况	超标倍数	备注
1	2017-06-30, 09	氨氮(mg/L)	0	正常		
2	2017-06-30, 00	化学需氧量(mg/L)	36.02	正常		
3	2017-06-29, 09	氨氮(mg/L)	0	正常		
4	2017-06-29, 00	化学需氧量(mg/L)	37.27	正常		
5	2017-06-28, 15	氨氮(mg/L)	0.3	正常		
6	2017-06-28, 00	化学需氧量(mg/L)	35.91	正常		
7	2017-06-27, 15	氨氮(mg/L)	0.6	正常		
8	2017-06-27, 00	化学需氧量(mg/L)	34.29	正常		
9	2017-06-26, 15	氨氮(mg/L)	0.6	正常		
10	2017-06-26, 00	PH值	7.46	正常		
11	2017-06-26, 00	化学需氧量(mg/L)	33.37	正常		
12	2017-06-25, 15	氨氮(mg/L)	0.4	正常		
13	2017-06-25, 00	化学需氧量(mg/L)	33.06	正常		
14	2017-06-24, 15	氨氮(mg/L)	0.9	正常		
15	2017-06-24, 00	化学需氧量(mg/L)	34.26	正常		
16	2017-06-23, 15	氨氮(mg/L)	0	正常		
17	2017-06-23, 00	化学需氧量(mg/L)	34.57	正常		
18	2017-06-22, 15	氨氮(mg/L)	0	正常		
19	2017-06-22, 00	化学需氧量(mg/L)	36.2	正常		
20	2017-06-21, 15	氨氮(mg/L)	0	正常		
21	2017-06-21, 00	化学需氧量(mg/L)	37.8	正常		
22	2017-06-20, 15	氨氮(mg/L)	0	正常		
23	2017-06-20, 00	化学需氧量(mg/L)	36.11	正常		

序号	监测时间	监测指标	监测结果	达标情况	超标倍数	备注
24	2017-06-19, 15	氨氮(mg/L)	0.3	正常		
25	2017-06-19, 00	化学需氧量(mg/L)	33.96	正常		
26	2017-06-18, 13	氨氮(mg/L)	1.8	正常		
27	2017-06-18, 00	化学需氧量(mg/L)	29.3	正常		
28	2017-06-17, 13	氨氮(mg/L)	1	正常		
29	2017-06-17, 00	化学需氧量(mg/L)	26.98	正常		
30	2017-06-16, 13	氨氮(mg/L)	0.6	正常		
31	2017-06-16, 00	化学需氧量(mg/L)	27.46	正常		
32	2017-06-15, 23	噪声(dB)	53.9	正常		西北侧厂界
33	2017-06-15, 23	噪声(dB)	43.7	正常		南侧厂界
34	2017-06-15, 23	噪声(dB)	54.3	正常		西南侧厂界
35	2017-06-15, 13	氨氮(mg/L)	1.2	正常		
36	2017-06-15, 10	噪声(dB)	60.4	正常		西北侧厂界
37	2017-06-15, 10	噪声(dB)	45	正常		南侧厂界
38	2017-06-15, 10	噪声(dB)	54.8	正常		西南侧厂界
39	2017-06-15, 00	化学需氧量(mg/L)	27.86	正常		
40	2017-06-14, 13	氨氮(mg/L)	2.6	正常		
41	2017-06-14, 00	化学需氧量(mg/L)	29.2	正常		
42	2017-06-13, 13	氨氮(mg/L)	2.3	正常		
43	2017-06-13, 00	化学需氧量(mg/L)	30.95	正常		
44	2017-06-12, 13	氨氮(mg/L)	0.6	正常		
45	2017-06-12, 00	化学需氧量(mg/L)	29.9	正常		
46	2017-06-11, 14	氨氮(mg/L)	2.4	正常		

序号	监测时间	监测指标	监测结果	达标情况	超标倍数	备注
47	2017-06-11, 00	化学需氧量(mg/L)	28.6	正常		
48	2017-06-10, 14	氨氮(mg/L)	3	正常		
49	2017-06-10, 00	化学需氧量(mg/L)	29.65	正常		
50	2017-06-09, 14	氨氮(mg/L)	0.9	正常		
51	2017-06-09, 00	化学需氧量(mg/L)	30.42	正常		
52	2017-06-08, 14	氨氮(mg/L)	0.9	正常		
53	2017-06-08, 13	悬浮物(mg/L)	3	正常		
54	2017-06-08, 13	石油类(mg/L)	0.55	正常		
55	2017-06-08, 13	总铅(mg/L)	<0.05	正常		
56	2017-06-08, 13	总镍(mg/L)	<0.02	正常		
57	2017-06-08, 13	总镉(mg/L)	<0.005	正常		
58	2017-06-08, 13	总铬(mg/L)	<0.05	正常		
59	2017-06-08, 13	挥发酚(mg/L)	<0.05	正常		
60	2017-06-08, 13	硫化物(mg/L)	0.011	正常		
61	2017-06-08, 13	生化需氧量(mg/L)	6.3	正常		
62	2017-06-08, 00	化学需氧量(mg/L)	34.15	正常		
63	2017-06-07, 14	氨氮(mg/L)	0	正常		
64	2017-06-07, 00	化学需氧量(mg/L)	35.97	正常		
65	2017-06-06, 14	氨氮(mg/L)	0	正常		
66	2017-06-06, 00	化学需氧量(mg/L)	36.56	正常		
67	2017-06-05, 14	氨氮(mg/L)	0	正常		
68	2017-06-05, 00	化学需氧量(mg/L)	34.1	正常		
69	2017-06-04, 14	氨氮(mg/L)	4.9	正常		

序号	监测时间	监测指标	监测结果	达标情况	超标倍数	备注
70	2017-06-04, 00	化学需氧量(mg/L)	32.23	正常		
71	2017-06-03, 14	氨氮(mg/L)	3.6	正常		
72	2017-06-03, 00	化学需氧量(mg/L)	33.56	正常		
73	2017-06-02, 14	氨氮(mg/L)	0	正常		
74	2017-06-02, 00	化学需氧量(mg/L)	35.59	正常		
75	2017-06-01, 14	氨氮(mg/L)	0	正常		
76	2017-06-01, 00	化学需氧量(mg/L)	32.12	正常		